

見積依頼書

下記のとおり見積を依頼します。

令和5年5月31日

支出負担行為担当官

東北管区警察学校庶務部会計課長

佐藤 博晃

記

1 契約の内容

- | | | | |
|------------|-------------------|----------|--|
| (1) 契約件名 | 自動火災報知設備ほか点検業務 | | |
| (2) 品名及び数量 | 別紙仕様書のとおり | | |
| (3) 契約履行場所 | 宮城県多賀城市丸山一丁目1番1号 | 東北管区警察学校 | |
| | 宮城県多賀城市丸山一丁目19番1号 | 丸山宿舎 | |
| (4) 履行期限 | 令和6年3月19日まで | | |

2 見積書の提出

(1) 提出期限

令和5年6月16日（金） 17時15分まで

※見積書の提出は、持参、郵送、電子メール等とする。電子メール等での提出を希望される場合は、6の問い合わせ先へ連絡し、留意事項を確認して下さい。また、郵送される場合は、封筒の表に「自動火災報知設備ほか点検業務の見積書在中」と朱書きのうえ提出してください。

(2) 提出場所

〒985-0834 宮城県多賀城市丸山1丁目1番1号
東北管区警察学校庶務部 会計課 調達管財係 宛

(3) 見積書の様式

別紙見積書例のとおり記載すること。

3 契約書等作成の要否

要

4 支払条件

履行完了後、適法な請求書を受理した日から30日以内に、届け出された日本銀行指定金融機関へ振り込む。

5 その他

- (1) 報告書作成に要する一切の諸経費額を見積もるものとする。
- (2) その他詳細については、担当係の指示に従うこと。

6 問い合わせ先

東北管区警察学校庶務部会計課調達管財係

電話022-366-2121

業 務 仕 様 書

1. 件 名 自動火災報知設備ほか点検業務
2. 場 所 多賀城市丸山一丁目1番1号 東北管区警察学校
多賀城市丸山一丁目19番1号 丸山宿舎（消火器のみ）
3. 履行期限 令和6年3月19日まで
4. 点検業務 消防法に基づく維持管理基準により、契約期間中に機器点検、総合点検を各1回実施する。
実施時期については、機器点検は9月中、総合点検は3月中とする。
5. 業務概要
 - (1) 業務範囲は別紙のとおりとする
 - (2) 軽微な修理(電球交換)については、役務は請負業者が負担するものとする。
その際マニフェスト伝票を交付すること。
 - (3) 上記保守項目に記載のない事項についても、消防法及び消防法施行令で必要とされる事項についても点検の対象とする。
 - (4) 各実施点検ごとに報告書を提出すること。
 - (5) 報告書は消防法施行規則の規定に基づき、作成すること。
6. 検 査
報告書提出後、検査職員による検査合格をもって業務完了とする。

別紙

設備	項目	数量	機器点検	総合点検
自動火災報知設備	受信機P型 1 級42回線	1 台	○	○
	受信機P型 1 級10回線	3 台	○	○
	受信機P型 2 級 5 回線	1 台	○	○
	スポット型感知器（差動式）	365 個	○	○
	スポット型感知器（定温式）	100 個	○	○
	スポット型感知器（光電式）	108 個	○	○
	発信器P型 1 級（表示灯含む）	32 個	○	○
	発信器P型 2 級（表示灯含む）	2 個	○	○
	表示灯	24 個	○	○
	ベル	37 個	○	○
	常用電源	5 式	○	○
	予備電源	5 式	○	○
	配線（絶縁抵抗測定・配線点検）	5 式		○
非常電源	専用受電設備	2 式	○	○
屋内外消火栓設備	加圧送水装置（ポンプモーター）	2 組	○	○
	屋内消火栓	24 基	○	○
	屋外消火栓	1 基	○	○
	操作盤	2 台	○	○
	表示盤	2 台	○	○
	起動用スイッチ	24 個	○	○
	消火栓連動装置	2 台	○	○
	表示灯	24 個	○	○
	呼水装置	2 台	○	○
	常用電源	2 式	○	○
	放水試験	1 式		○
	配線（絶縁抵抗測定・配線点検）	2 式		○
消火器	外観（宿舎12本含む）	105 本	○	○
防排煙設備	連動操作盤	25 箇所	○	○
	シャッター	20 台	○	○
	垂れ壁	5 個	○	○
	煙感知器	25 個	○	○
	常用電源	25 式	○	○
	予備電源	5 式	○	○
誘導灯及び誘導標識	誘導灯(避難口)	10 台	○	○
	誘導灯(通路)	1 台	○	○
	誘導標識（避難口）	41 枚	○	○
	誘導標識（通路）	43 枚	○	○
	配線（絶縁抵抗測定・配線点検）	2 式		○

記号	設 備 名	数 量
⚡	火 災 受 信 機	5
●	発 信 機	34
●	屋内消火栓(発信器含む)	24
■	屋 外 消 火 栓	1
▲	消 火 器	105


(丸山宿舍12本を含む)

射撃場

発信器	4
屋内消火栓	4
消火器	10



火薬庫
(消火器 2)



射撃場 1F

射撃場 2F



屋上PH



屋外喫煙所 (消火器 1)

厚生棟
[発信器 2
消火器 9]

浴場機械室
(消火器 3)

清心寮 1F

清心寮 2F

講堂 1F


講堂 2F

講堂

発信器	2
消火器	3
屋外消火栓	1

清心寮

発信器	2
消火器	4



本館 1F

本館 2F

本館 3F

本館 4F

本館

発信器	8
屋内消火栓	8
消火器	19



警備詰所
(消火器 3)

体育館 2F

体育館

発信器	1
消火器	4

灯油タンク
(消火器 1)

車庫・機械棟

発信器	1
消火器	9

2F 剣道場

1F 柔道場

柔剣道場

発信器	2
消火器	4



屋上

養心寮1F~PH

発信器	6
屋内消火栓	6
消火器	10

洗心寮1F~PH

発信器	6
屋内消火栓	6
消火器	10



屋上

記載例

見 積 書

見積書提出日を記載してください。

令和 年 月 日

例：
仙台市**区*丁目*-*
株式会社***
代表取締役 ○○ ○○（電話番号）
事務担当者 ○○ ○○（電話番号）

東北管区警察学校 殿

下記のとおに見積り申し上げます。

消費税込の見積額を記載

合計金額 ￥○○,○○○-（消費税込）

社印
社名・住所
代表者職名・氏名
代表者氏名・連絡先
事務担当者氏名・連絡先

代表者印

押印を省略する場合、必ず記載！！

品 名	規格	数量	単価	金額
自動火災報知設備ほか点検業務		1式		○○,○○○
消費税			消費税は円未満切り捨て	○,○○○
合 計				○○,○○○

様式は、貴社の様式を使用して差し支えありません。

代表者（見積書発行権者）印を捺印せずに提出する場合は、代表者の氏名及び連絡先のほか、事務担当者氏名及び連絡先の記載が必要になります。

契約の相手方となった場合には内訳を提出していただきます。

収入
印紙

請 書

契約事項 自動火災報知設備ほか点検業務

契約金額 円
うち消費税額 円

契約内容 消防法に基づく維持管理基準により、契約期間中に機器点検、総合点検を
各1回実施する。

上記の契約事項等は、次の条件に従ってお請けいたします。

1. 契約履行期限 令和6年3月19日まで
(機器点検は9月中、総合点検は3月中)
2. 履行場所 多賀城市丸山一丁目1番1号 東北管区警察学校
多賀城市丸山一丁目19番1号 丸山宿舎(消火器のみ)
3. 履行遅延の延滞賠償金 履行期限の翌日から起算して、遅滞日数に応じ
契約金額に対し年3%とする。
4. 支払条件 履行後適法な支払請求書を提出した日から
30日以内とする。
5. 支払遅延利息 「政府契約の支払遅延防止等に関する法律」
第8条に定めるところによる支払遅延利息を
支払うものとする。
6. 契約解除に対する違約金
本契約条項を履行しないときは、契約金額の百分の拾に相当する金額を徴収して解除
する。

令和 5 年 月 日

支出負担行為担当官
東北管区警察学校庶務部会計課長 殿

住 所
会 社 名
代 表 者 名